

Annexe 2

au

Règlement sur l'évacuation et l'épuration des eaux

de la Commune de FROIDEVILLE

UNITES DE RACCORDEMENT (UR)

Types d'UR	Valeurs
Lave-main Lavabo Bidet Lavabo-rigole, jusqu'à 3 postes de puisage Essoreuse jusqu'à 10 kilos Machine à café de restauration	0.5
Baignoire Receveur de douche Lavabo-rigole, 4 à 10 postes de puisage Urinoir Plonge, plonge double Lavabo-fontaine, 6 à 10 postes de puisage Bassin de buanderie Lave-vaisselle de ménage Lave-linge de ménage jusqu'à 6 kg Grille siphon DN 57	1.0
Lave-vaisselle industriel Lave-linge de 7 à 12 kg Grille-siphon DN69	1.5
WC Lave-linge industriel de 13 à 40 kg Grande baignoire Jacuzzi Piscine Grille-siphon DN 80-100	2.5

Les organes d'évacuation de sécurité imposés par la destination des locaux (pour salle de bain, garages) ne seront pas pris en compte dans le calcul des UR.